

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 064

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Бюджетное учреждение культуры
Тюкалинского муниципального района Омской области «Историко-
краеведческий музей».

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646330, Омская область, г.Тюкалинск,
ул.Ленина, 21, тел: 8 (38176) 2-31-68, e-mail: museum-tukalinsk@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1745,3 кв.м;
- часть здания (1 кабинет на 1 этаже), 50,7 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка 5564 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1900, год последнего капитального ремонта: 2019
год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год ,
капитального не запланировано.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):

Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского муниципального района
Омской области «Историко-краеведческий музей».
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: Омская область,
г.Тюкалинск, ул.Ленина, 26, тел: 8 (38176) 2-31-62, e-mail: tukalinsk-
uprcult@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность, безвозмездное пользование. (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное*
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) : Управление культуры
Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail Омская область,
г.Тюкалинск, ул.Ленина, 26, тел: 8 (38176) 2-31-62, e-mail: tukalinsk-
uprcult@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: сфера услуг, труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очное обучение, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 5 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 5.

2.8. Вместимость, пропускная способность 20 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут движения городским автобусом № 1, № 3, остановка «Военкомат» и остановка через дорогу магазин «Автозапчасти».

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, (описание) их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2	Вход (входы) в здание	ДУ		6,8,9,10,12,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		14,15,16,17,18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		19,20,21,22,23,24,25,26,27
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		28,29,30,31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		-		Не требуются	
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	-		-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме		-		Не требуются	
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		-		Не требуются	
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		-		Не требуются	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Выделить стоянку автотранспортных средств для инвалидов. На индивидуальных автостоянках следует выделять 10% мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на коляске. Места для автотранспорта	2020-2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				инвалидов желательно размещать вблизи входа, но не далее 50 м. Размер парковочного места 3,6 x 6 м. знак на высоте не менее 1,5 м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть	2020-2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				непрерывным по всей ее высоте. Перед открытой лестницей предупредительны е тактильные полосы за 0,8-0,9м шириной 0,3-0,5м	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Установить навигационные указатели. Каждая зона безопасности должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или поста охраны, на планах эвакуации должны быть обозначены места расположения	2020-2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		При входах в здания массового посещения должна быть установлена информационная схема для слабовидящих и слепых. Обозначить вход указателями и тактильной информацией. Информационные обозначения помещений, рядом с дверью, со стороны ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м,	2020-2022
				Зон безопасности. Оборудовать кабинет системой средств информации. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				дублирование рельефными знаками. На полу нанести контрастную полосу, ведущую к зоне целевого обслуживания	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		-		Не требуется	
4.6. Сменные кресла-коляски		-		Не требуются	
4.7. Поручни	-	1		Поручни должны быть с двух сторон пандуса, открытых лестниц на высоте 0,9 м, 0,7 м. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости поручень перил с внутренней стороны	2020-2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Расстояние в свету между поручнем и стенкой должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	
4.8. Пандусы	-	1		Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м, а уклон не круче 1:20, ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9м и 0,7м,	2020-2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				выступающие за марш пандуса на 0,3м и имеющие не травмоопасные завершения. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стенкой должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей. По краям установить колесоотбойные устройства	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				высотой 0,1м, выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		-		Не требуется	
4.10. Раздвижные двери		-		Не требуется	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		. Размеры универсальной кабины в плане не менее, 2,2 х 2,25м Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющую опору	2021-2022

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				для спины. + крючки для одежды, костылей. У дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м., Доступны е для МГН санитарно- бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		-		Не требуются	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых		-		-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдо переводчика и тифло сурдо переводчика				Не требуются	
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			100%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			100%		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).				Не требуются	
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставления услуг инвалидам					
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0%		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0%		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0%		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0%		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0%		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и			100%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			100%		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ текущего 2022год капитального не запланировано

в рамках исполнения п. 3.6 паспорта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru/map>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкета объекта социальной инфраструктуры от "20"05 2020 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "03"06 2020 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "03" 06 2020 года № 1 .

Руководитель КЦСОН



Н.А.Гришаева

(инициалы, фамилия)

Дата «03» 06 2020 года